

Описание демонстрационно-отладочной платы для 32-разрядного микроконтроллера 1986BE1 EVAL 22.0 В rev. 3.

1. Назначение и состав.

1.1. Демонстрационно-отладочная плата EVAL 22.0 (далее отладочная плата) предназначена для ознакомления с 32-разрядным микроконтроллером 1986BE1, а также для разработки собственных проектов на её основе.

1.2. В состав платы входят:

- 1.2.1. Контактирующее устройство для микроконтроллера 1986BE1 (D1);
- 1.2.2. Конфигурационные переключки и переключатели;
- 1.2.3. Схема питания, сброса, тактирования и программирования контроллера;
- 1.2.4. Схемы реализации интерфейсов (RS-232, Ethernet, USB, SPI, CAN, ГОСТ Р 52070-2003, SIR, ГОСТ Р 18977-79);
- 1.2.5. Схема подключения каналов таймера 4;
- 1.2.6. Схема подключения LCD-дисплея, клавиатуры из шести кнопок и линейки светодиодов;
- 1.2.7. Разъемы для подачи/снятия аналоговых сигналов;
- 1.2.8. Универсальный разъем для подключения внешних модулей.

2. Общее описание платы.

До начала работы рекомендуется корректно установить конфигурационные переключки (расположенные вокруг микроконтроллера D1), отвечающие за подключения портов ввода/вывода контроллера к периферийным блокам. Если вы не используете в работе те или иные выводы контроллера рекомендуется оставить переключки разомкнутыми. На отладочной плате при поставке отсутствуют некоторые переключки, это объясняется тем, что с обратной стороны платы (на слое BOTTOM) они замкнуты проводником.

Для начала работы подключите источник питания +5В, 2А к разъему ХР43, необходимым образом сконфигурируйте переключатели SW1 – SW3 для выбора требуемого режима запуска микроконтроллера, установите переключку ХР21, позиция ITCMLAEN в положение 1 (верхнее положение), убедитесь, что переключка ХР22 (BUCC) установлена, включите питание контроллера и подключите средства программирования и отладки. Далее можно приступать к работе.

2.1. Микроконтроллер.

На плате расположены:

- 2.1.1. Контактирующее устройство D1 для микроконтроллера 1986BE1;
- 2.1.2. Разъем ХР9 для подключения средств отладки и программирования.

Назначение выводов разъема ХР9 представлено в таблице 1;

Таблица 1.
Назначение выводов разъема ХР9.

Номер вывода	Назначение
1, 2	+3,3 В
3	nTRST

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	GND
5	TDI
7	TMS
9	TCK
11, 17, 19	Подтяжка к GND
13	TDO
15	RESET

- 2.1.3. Кварцевый резонатор BQ2 (8МГц), предназначенный для подачи тактовой частоты на контроллер, кварцевый генератор D16 (25МГц), предназначенный для подачи тактовой частоты на контроллер. Кварцевый генератор подключается к микроконтроллеру установкой переключки XP51 в положении GEN и снятии переключки XP52. Кварцевый резонатор подключается к микроконтроллеру установкой переключки XP51 в положении OSC и установкой переключки XP52;
- 2.1.4. Кварцевый резонатор BQ1 (32768 Гц), предназначенный для подачи тактовой частоты на периферийный блок «Батарейный домен и часы реального времени» контроллера. Кварцевый резонатор BQ1 подключается к микроконтроллеру с помощью установки переключек на блоке переключек XP5, позиции PE6, PE7 в положение OSC_IN, OSC_OUT (левое положение);
- 2.1.5. Разъем XP23, предназначенный для подачи автономного питания (батареяка типа CR-2032, +3В) для работы периферийного блока «Батарейный домен и часы реального времени» контроллера при отсутствии основного питания Ucc;
- 2.1.6. Кнопка RESET (SW5) и WAKEUP (SW4), предназначенные для сброса и вывода из режима «STANDBY» контроллера;
- 2.1.7. Переключатели SW1 – SW3, предназначенные для выбора режима запуска контроллера (см. описание микроконтроллера, раздел «Загрузочное ПЗУ и режимы работы микроконтроллера»);
- 2.1.8. Конфигурационные переключки специального назначения: XP21, позиция ITCMLAEN (1 – контроллер начинает выполнять программу из внутренней Flash-памяти, 0 – контроллер начинает выполнять программу из внешней памяти; в большинстве случаев должна быть установлена в положение 1), XP22 (BUCC всегда установлена, предназначен для сброса часов реального времени).

2.2. Интерфейс Ethernet.

- 2.2.1. Для работы с интерфейсом Ethernet необходимо подключить сетевой шнур к разъему XP26. Светодиодная индикация разъема XP26 реализуется программным путем. Для подключения светодиодов необходимо установить на блоке переключек XP1 позиции PB14 и PB15 в левое положение (YELLOW LED и GREEN LED). Убедитесь, что на блоке переключек XP21 позиции RXN,

RXP, TXN, TXP, замкнуты (изначально на печатной плате в слое BOTTOM эти перемычки замкнуты).

Также необходимо правильно сконфигурировать внутренние регистры контроллера 1986BE1.

2.2.2. Для работы с Fiber Optic Ethernet необходимо на блоке перемычек XP6, позиции PD15, PC8, PC7 установить перемычки в положение FSD, FTX FXEN, на блоке перемычек XP5, позиция PD11 установить перемычку в положение FRX. Для подключения Fiber Optic Ethernet к плате EVAL22.0 используется SFP-модуль OptiCin SFP-155-MM. Для получения информации о модуле предусмотрено подключение к SFP-модулю управляющих сигналов (выводы контроллера PC5, PC9, PC10, PC11), также необходимо установить перемычки на блоке перемычек XP4, позиции 1, 2, 3. Подробнее смотрите описание SFP-модуля.

Для работы с оптическим приемопередатчиком необходимо написать программу, предусматривающую настройку контроллера 1986BE1.

2.3. Интерфейс USB.

Для работы с интерфейсом USB не требуется каких-либо внешних переключений на плате EVAL 22.0. Все сигналы идут на соответствующие выводы контроллера. В качестве источника тактирования USB следует выбрать кварцевый резонатор 8 МГц и с помощью внутренней PLL USB получить частоту 48 МГц. Перемычка XP40 служит для подачи питания +5В на плату от USB интерфейса. Стоит помнить, что ток потребления от USB интерфейса ограничивается host-контроллером и не может превышать 500 мА, поэтому питать всю периферию платы USB не в состоянии, данная перемычка предусмотрена только для питания контроллера 1986BE1.

2.4. Интерфейс SPI.

На плате предусмотрено подключение карт памяти microSD по SPI интерфейсу. Для работы с картой памяти необходимо на блоке перемычек XP6, позиции PC5, PC6, PC7, PC8 установить перемычки в положения SSP1TXD, SSP1RXD, SSP1SCK, SSP1FSS. Также необходимо правильно сконфигурировать регистры контроллера 1986BE1 для работы с SPI-интерфейсом.

2.5. Интерфейс CAN.

На плате предусмотрено подключение к интерфейсной микросхеме CAN либо первого, либо второго CAN интерфейса микроконтроллера. Для этого имеются блок перемычек XP17. Верхнее положение перемычек подключает к интерфейсной микросхеме второй периферийный блок микроконтроллера, нижнее – первый. Для работы необходимо правильно настроить блок CAN контроллера 1986BE1. Перемычка XP37 служит для выбора нагрузки CAN-шины, если она установлена, то подключена нагрузка 120 Ом. Назначение выводов разъема XP36 представлено в таблице 2.

Таблица 2.
Назначение выводов разъема XP36 (CAN).

Номер вывода	Название цепи
1, 4, 5, 6, 8, 9	Не подключены
2	CAN_L
3	GND
7	CAN_H

2.6. Интерфейс по ГОСТ Р52070-2003.

Для начала работы с интерфейсом по ГОСТ Р52070-2003 необходимо выбрать либо первое (замкнуты 1 и 2 контакты), либо второе (замкнуты 2 и 3 контакты) положение переключки ХР46. Первое положение ХР46 подключает А (основной) и В (резервный) каналы первого интерфейса по ГОСТ Р52070-2003 к приемопередатчикам, второе положение ХР46 подключает С (основной) и D (резервный) каналы второго интерфейса к приемопередатчикам. Далее следует правильно выбрать положение конфигурационных переключек портов микроконтроллера 1986BE1. Для подключения А и В каналов на блоке переключек ХР2, позиции РС13, РС14, РС15, РD0 – РD6 необходимо установить переключки в положения: PRMA+, PRMA-, PRDA+, PRDA-, PRD_PRM_A, PRMB+, PRMB-, PRDB+, PRDB-, PRD_PRM_B. Для подключения С и D каналов на блоке переключек ХР2, позиции РF3 – РF6, РF12 и блоке переключек ХР1, позиции РF7 – РF11 установить переключки в положения: PRMC+, PRMC-, PRDC+, PRDC-, PRD_PRM_C, PRMD+, PRMD-, PRDD+, PRDD-, PRD_PRM_D. Для подачи питания на интерфейсные микросхемы D10 и D12 на плате установлен переключатель SW13. Правое положение переключателя SW13 – микросхемы включены, левое положение – питания нет. Также стоит снимать переключку ХР46, если Вы не используете интерфейс ГОСТ Р52070-2003, так как статические сигналы, ошибочно поданные на выводы интерфейсных микросхем, могут привести к выходу их из строя. Для корректной работы необходимо правильно настроить регистры контроллера интерфейса по ГОСТ Р52070-2003. С помощью переключек ХР7, ХР8 к шине можно подключить нагрузочные резисторы номиналом 1,2 кОм.

2.7. Интерфейсы UART и SIR.

На плате предусмотрено подключение к приемопередатчику UART (SIR) либо UART1, либо UART2 интерфейсы контроллера. Для этого служит блок переключек ХР19. Верхнее положение переключек (замкнуты 1 и 2 контакты) подключают UART1, нижнее положение переключек (замкнуты 2 и 3 контакты) подключают UART2. Далее следует выбрать рабочий интерфейс: либо RS-232 (блок переключек ХР18, установить переключки в нижнее положение), либо SIR (блок переключек ХР18, установить переключки в верхнее положение). Также необходимо корректно произвести настройку регистров контроллера 1986BE1. В режиме SIR стоит убедиться, что переключка ХР45 разомкнута, если она замкнута, то приемопередатчик находится в режиме shutdown. Назначение выводов разъема

XP35 (RS-232) приведено в таблице 3. Для связи компьютера и отладочной платы по интерфейсу RS-232 необходимо использовать нуль-модемный кабель.

Таблица 3.
Назначение выводов разъем XP35.

Номер вывода	Описание
1, 4, 6, 7, 8, 9	Не подключены
2	RX (вход приемника)
3	TX (выход передатчика)
5	GND (общий)

2.8. Интерфейс по ГОСТ 18977-79

Для подключения портов микроконтроллера к выводам интерфейсных микросхем D5, D6, D8, D9 необходимо на блоке перемычек XP20, позиции PB0 – PB7 установить перемычки в положение OUTA1_1, OUTA2_2, OUTA2_1, OUTA1_2, OUTB2_2, OUTB1_2, OUTB2_1, OUTB1_1, замкнуть перемычки положение PD13, PD14. На блоке перемычек XP3, позиции PF13, PF14 установить перемычки в положении DATAA1, DATAB1. Также следует правильным образом настроить регистры контроллера 1986BE1.

Соппротивление нагрузки для передатчиков интерфейса должно быть не менее 600 Ом.

Назначение выводов разъема XP34 приведено в таблице 4.

Таблица 4.
Назначение выводов разъема XP34.

Номер вывода	Описание
1	A1_1 (вход последовательного кода линии А 1-го канала микросхемы D6) IN1+
2	A2_1 (вход последовательного кода линии А 2-го канала микросхемы D6) IN2+
3	A1_2 (вход последовательного кода линии А 1-го канала микросхемы D9) IN3+
4	A2_2 (вход последовательного кода линии А 2-го канала микросхемы D9) IN4+
5, 8, 13	GND
6	B1_1 (Вход последовательного кода линии В 1-го канала микросхемы D6) IN1 –
7	B2_1 (Вход последовательного кода линии В 2-го канала микросхемы D6)

	IN2 –
9	B1_2 (Вход последовательного кода линии В 1-го канала микросхемы D9) IN3 –
10	B2_2 (Вход последовательного кода линии В 2-го канала микросхемы D9) IN4 –
11	OUTA1 (Выход последовательного кода канала А микросхемы D5) OUT2+
12	OUTB1 (Выход последовательного кода канала В микросхемы D5) OUT2 –
14	OUTA2 (Выход последовательного кода канала А микросхемы D8) OUT1+
15	OUTB2 (Выход последовательного кода канала В микросхемы D8) OUT1 –

2.9. Аналоговые блоки.

В правой части платы расположены аналоговые разъемы XP27 – XP32.

Для подключения аналоговых разъемов к портам контроллера необходимо на блоке перемычек XP6, позиция PE2 установить перемычку в положение DAC1 (правое положение), на блоке перемычек XP5, позиции PE0, PD11, PD9 установить перемычки в положение REFD1, ADC4, R14 или ADC2, замкнуть PD10. Перемычка PD12 изначально на плате со стороны Bottom замкнута. Если перемычку PD9 установить в положение R14, то к порту контроллера подключается подстроечный резистор 10 кОм, если в положение ADC2, то подключается разъем XP27.

Сигнал с ЦАП можно выводить либо на SMA-разъем XP29, либо на усилитель (D2) и звуковой выход. XP33 позволяет выбрать, куда выводить сигнал с ЦАП. Верхнее положение перемычки выбирает SMA-разъем, нижнее – аудио выход.

На плате установлен кварцевый резонатор 32,768 кГц для тактирования часов реального времени. Его можно подключить к выводам контроллера, установив на блоке перемычек XP5, позиции PE6 и PE7 в положение OSC_IN, OSC_OUT.

2.10. Батарейный домен.

Для обеспечения автономного питания и функционирования часов реального времени и батарейного домена во время отсутствия основного питания Ucc на плате предусмотрен разъем под батарейку CR-2032 номиналом +3В. В рабочем режиме перемычка XP22 (BUCC) всегда должна быть замкнута.

2.11. Светодиодная индикация.

Для визуального контроля каких-либо сигналов на плате установлена линейка светодиодов VD6 – VD13. Для подключения светодиодов к портам контроллера необходимо замкнуть переключки XP16.

2.12. Кнопки RESET и WAKEUP.

Кнопка RESET предназначена для сброса контроллера.

Кнопка WAKEUP выводит контроллер из режима Standby (режима пониженного энергопотребления).

2.13. Клавиатура.

На плате имеется клавиатура, состоящая из 6 кнопок, расположенных рядом с LCD дисплеем. Для подключения клавиатуры к выводам контроллера необходимо установить на блоке переключков XP21, позиции PE5, PE8 – PE11, PE15 переключки в положение LEFT, SELECT, TOP, BOTTOM, BACK, RIGHT. Для работы с клавиатурой необходимо правильно сконфигурировать порты микроконтроллера.

2.14. Таймер 4.

На разъемы XP12 – XP15 выведены три прямых и три инверсных канала таймера 4, а также сигналы ETR4 и BRK4. Четвёртый канал таймера 4 (прямой и инверсный) выведен на светодиоды VD1 и VD2. Для подключения каналов таймера к микроконтроллеру необходимо на блоке переключков XP20, позиции PA6 – PA15 установить переключки в положение TIM4_CH2, TIM4_CH1, TIM4_nCH1, TIM4_nCH2, TIM4_CH3, TIM4_CH4, TIM4_nCH4, BRK4, TIM4_nCH3, ETR4. Также для работы с блоком таймера необходимо корректно сконфигурировать регистры контроллера.

2.15. Жидкокристаллический модуль.

На плате установлен жидкокристаллический модуль МЭЛТ МТ–12864А. Для подключения выводов микроконтроллера к выводам модуля необходимо на блоке переключков XP21, позиции PE12 – PE14 замкнуть переключки; на блоке переключков XP20, позиции PA6, PA7 установить переключки в положение D6, D7, позиции PA0 – PA5 замкнуть переключки (изначально в слое BOTTOM эти переключки замкнуты); на блоке переключков XP1, позиции PC0, PC2 замкнуть переключки (изначально в слое BOTTOM эти переключки замкнуты). Разомкнуть переключку XP10 (RESET LCD). Подробную информацию о функционировании модуля смотрите в спецификации на МТ–12864А.

2.16. Универсальный разъем.

На плате установлен универсальный разъем для подключения внешних модулей (XP47 – XP50). Назначение выводов разъема смотрите в таблице 5. На разъем выведены шина данных (32 разряда), шина адреса (32 разряда), управляющие сигналы (BE0 – BE3, ALE, RD, WR, BUSY, CLE), сигналы внешних прерываний EXTINT0 – EXTINT3, сигналы клавиатуры, питание (+3,3В, +5В) и «земля».

Таблица 5.
Назначение выводов универсального разъема (XP47 – XP50).

Обозначение разъема Номер вывода	XP47	XP48	XP49	XP50
1	GND	GND	Address Bus[0]	+5V
2	-	GND	GND	+5V
3	Data Bus [31]	+3.3V	Address Bus[1]	GND
4	Data Bus [30]	-	+3.3V	-
5	+5V	BE0	Address Bus[2]	GND
6	Data Bus [29]	BE1	Address Bus[3]	-
7	Data Bus [27]	BE2	Address Bus[4]	GND
8	Data Bus [28]	BE3	Address Bus[5]	GND
9	Data Bus [25]	ALE(CLKO)	Address Bus[6]	-
10	Data Bus [26]	-	Address Bus[7]	-
11	Data Bus [23]	OE(RD)	Address Bus[8]	+3.3V
12	Data Bus [24]	WE(WR)	Address Bus[9]	+3.3V
13	Data Bus [21]	BUSY	Address Bus[10]	-
14	Data Bus [22]	EXTINT0	Address Bus[11]	-
15	Data Bus [19]	EXTINT3	Address Bus[12]	GND
16	Data Bus [20]	CLE	Address Bus[13]	GND
17	Data Bus [17]	-	GND	+3.3V
18	Data Bus [18]	EXTINT1	-	+3.3V
19	Data Bus [15]	GND	Address Bus[14]	+3.3V
20	Data Bus [16]	GND	Address Bus[15]	+3.3V
21	Data Bus [13]	EXTINT2	Address Bus[16]	-
22	Data Bus [14]	PORTD[0]	Address Bus[17]	GND
23	Data Bus [11]	-	Address Bus[18]	-
24	Data Bus [12]	PORTD[1]	Address Bus[19]	-
25	Data Bus [9]	-	Address Bus[20]	-
26	Data Bus [10]	PORTD[2]	Address Bus[21]	-
27	Data Bus [7]	-	Address Bus[22]	-
28	Data Bus [8]	PORTD[3]	Address Bus[23]	-
29	Data Bus [5]	-	Address Bus[24]	-
30	Data Bus [6]	PORTD[4]	Address Bus[25]	-
31	Data Bus [3]	-	Address Bus[26]	-
32	Data Bus [4]	PORTD[5]	Address Bus[27]	-
33	+5V	-	Address Bus[28]	GND
34	-	-	Address Bus[29]	GND
35	Data Bus [1]	-	Address Bus[30]	-
36	Data Bus [2]	-	+5V	+5V
37	GND	-	Address Bus[31]	+5V
38	Data Bus [0]	+5V	-	+5V
39	GND	GND	GND	+5V
40	GND	GND	-	-